

Re: Solicitação de esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º26/2021

Wendelson Mendonça da Cunha

qua 24/11/2021 11:48

Para: upstechnologie@upstechnologie.com.br <upstechnologie@upstechnologie.com.br>; pregoeiro <pregoeiro@tre-ac.jus.br>;

Cc: slc <slc@tre-ac.jus.br>;

Bom dia.

O pregão está sendo realizado normalmente, mas será repetido, após necessários ajustes, porque os preços ofertados ficaram acima dos estimados pelo Tribunal.

Este pregoeiro não recebeu o e-mail apontado, com o pedido de esclarecimentos.

O único pedido de esclarecimentos recebido, até a data possível, foi respondido e inserido no sistema Comprasnet.

Wendelson Cunha

Pregoeiro.

De: upstechnologie@upstechnologie.com.br <upstechnologie@upstechnologie.com.br>

Enviado: quarta-feira, 24 de novembro de 2021 07:23

Para: pregoeiro

Cc: slc

Assunto: RES: Solicitação de esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º26/2021

Prezados, bom dia,

Por gentileza, poderia informar se este pregão ser adiado?

Questionamos, pois, até o momento não recebemos respostas a solicitação de esclarecimentos abaixo, e como a abertura do pregão está prevista para hoje, 24/11 às 10hs, entendemos que a sessão será remarcada. Estamos corretos neste entendimento?

As respostas a estas questões são de suma importância para a perfeita confecção da proposta por todas as empresas interessadas no certame.

Pedimos por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mai.

Antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,



☎ (55 11) 4200-8234
✉ upstechnologie@upstechnologie.ind.br



De: upstechnologie@upstechnologie.com.br <upstechnologie@upstechnologie.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 17 de novembro de 2021 21:21

Para: 'pregoeiro@tre-ac.jus.br' <pregoeiro@tre-ac.jus.br>

Cc: 'slc@tre-ac.jus.br' <slc@tre-ac.jus.br>

Assunto: Solicitação de esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º26/2021

Prioridade: Alta

Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

A/C Pregoeiro(a) Designado(a)

Ref.: EDITAL Nº 26 - PRESI/DG/SAO/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º26/2021 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITENS
PROCESSO SEI Nº 0001968-56.2017.6.24.8000
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

Prezado(a), boa noite,

Vimos através deste solicitar os seguintes esclarecimentos acerca do pregão eletrônico em referência:

1. As baterias a serem fornecidas em todos os itens devem ser do tipo VLRA estacionaria, sendo vedada o fornecimento de baterias automotivas ou tipo "free". Estamos corretos em neste entendimento?

2. Entendemos que a instalação dos bancos de baterias será ao lado do gabinete da NOBREAK, estamos corretos neste entendimento?
3. Entendemos que as NOBREAK a serem fornecidas no Item 1 – NOBREAK de 20 kVA devem ser capazes de serem ligadas em paralelo, deste modo, devem ser fornecidas com placas de paralelismo. Estamos corretos em nosso entendimento?
4. No caso da resposta “positiva” da questão “3”, ou seja, que as NOBREAK devem ser fornecidas com placas de paralelismo, entendemos que para a sua necessidade, os Nobreaks devem ter a capacidade de paralelar até quatro Nobreaks no mesmo sistema. Estamos corretos em nosso entendimento?
5. É requisitado que a solução seja paralelo redundante, desta forma, entendemos que deveremos fornecer uma solução 20+20 kVA para cada item fornecido (totalizando 10 Nobreaks). Estamos certos deste entendimento?
6. A NOBREAK do Item 1 – NOBREAK de 20 kVA está informado que “*Conexão de saída: Bornes;*” entendemos que o texto é apenas uma referência e que também serão aceitas conexões via barramento, estamos certos neste entendimento?
7. A entrega dos equipamentos limita-se a entregar até a entrada da edificação a ser informada como local de entrega, sendo de responsabilidade da Contratante a movimentação interna dos equipamentos, estamos corretos neste entendimento?
8. Após análise do Termo de Referência e seus anexos, entendemos que os Cabos de alimentação de ENTRADA que vem do quadro alimentador e possíveis eletrocalhas são existentes e serão utilizados, NÃO fazendo parte deste fornecimento, estamos certos em nosso entendimento?
9. Em caso de resposta "negativa" para o questionamento “8” acima, ou seja, que a proponente deverá considerar em seus preços os cabos, qual o comprimento de cada condutor AC do Quadro de entrada alimentador ao sistema No-break a ser considerado?
10. Em caso de resposta "negativa" para o questionamento “8” acima, ou seja, que a proponente deverá considerar em seus preços possíveis eletrocalhas, qual o comprimento de largura das eletrocalhas a serem consideradas do Quadro de entrada alimentador ao sistema No-break?
11. Após análise do Termo de Referência e seus anexos, entendemos que os Cabos de alimentação de SAÍDA que vem do No-break ao quadro de saída para as cargas e eletrocalhas são existentes e serão utilizados e NÃO fazem parte deste fornecimento, estamos certos em nosso entendimento?
12. Em caso de resposta "negativa" para o questionamento “11” acima, ou seja, que a proponente deverá considerar em seus preços os cabos, qual o comprimento de cada condutor AC do No-break ao Quadro de saída para cargas a ser considerado?
13. Em caso de resposta "negativa" para o questionamento “11” acima, ou seja, que a proponente deverá considerar em seus preços a eletrocalha, qual o comprimento de largura das eletrocalhas a serem consideradas do No-break ao Quadro de saída para cargas?

Antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

 (55 11) 4200-8234
 upstechnologie@upstechnologie.ind.br



Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o meio ambiente. Imprima somente o estritamente necessário.
Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o meio ambiente. Imprima somente o estritamente necessário.