

**À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO ACRE**

**REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO 26/2021
PROCESSO SEI Nº 0001968-56.2017.6.24.8000**

A empresa **PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA LTDA - EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.911.324/0003-10, localizada na Avenida Oito de Abril, 216, Bairro Jardim Cuiabá, cidade de Cuiabá – MT, devidamente representada pelo seu procurador Leonardo Martins de Souza, portadora da cédula de identidade RG sob o nº. 91514 – DRT - RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº. 089.699.967-02, vêm à presença de vossa senhoria, apresentar o presente **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS**.

No que diz respeito ao **Anexo I do Termo de Referência – Especificações Técnicas** no tópico **Autonomia**.

No edital, as especificações técnicas dos equipamentos a serem ofertados pelos licitantes, temos uma exigência em todos os nobreaks, para que sejam ofertados com uma autonomia de 50 minutos a plena carga, ou seja neste sentido segue nosso pedido de esclarecimento:

ITEM

1. Nobreak de 20KVA/17KW = Autonomia considerado está potência em watts, posto o FP (fator de potencia 0,85)
2. Nobreak de 10KVA/8,5KW = Autonomia considerado está potência em watts, posto o FP (fator de potencia 0,85)
3. Nobreak de 6KVA/5,1KW = Autonomia considerado está potência em watts, posto o FP (fator de potencia 0,85)
4. Nobreak de 3KVA/2,25KW = Autonomia considerado está potência em watts, posto o FP (fator de potencia 0,75)

A ESCLARECER;

1. Está correto nosso entendimento que para provar a autonomia será como usualmente o mercado faz, com a apresentação de memorial de cálculo de baterias, ou qual maneira deverá ser aferida essa informação?
2. Podemos considerar que todos os licitantes deverão apresentar suas propostas detalhadas com a quantidade e potência das baterias a serem entregues caso saírem-se vencedores deste pregão?
3. Juntamente com as suas propostas deverão apresentar o memorial e catálogo da bateria a ser fornecida?

Entendemos a relevância de formular este pedido pois a bateria é um insumo de alto custo e afeta totalmente na formação do preço final do nobreak, e para uma exigência desta, não são encontrados produtos comercial na oferta dos tradicionais fabricantes (SMS, APC, NHS, RAGTECH, TS-SHARA) por isso é necessário a inclusão de baterias extra para alcançar o tempo de autonomia desejado.

Cuiabá, 11 de novembro de 2021.



Leonardo Martins de Souza
Procurador
CPF: 089.699.967-02
RG: 91514 DRT – RJ
E-mail: comercialcba@proinfoenergia.com.br

