

Re: ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º26/2021

Bruna Silva Brasil

qui 18/11/2021 16:04

Para:somi <somi@tre-ac.jus.br>; cie <cie@tre-ac.jus.br>; apimentel@engetron.com.br <apimentel@engetron.com.br>;

Cc:slc <slc@tre-ac.jus.br>; pregoeiro <pregoeiro@tre-ac.jus.br>;

Senhor Licitante,

Encaminho, abaixo, as respostas da unidade demandante quanto ao pedido de esclarecimento formulado.

Atenciosamente,

Bruna Brasil

Tribunal Regional Eleitoral do Acre - TRE/AC

Seção de Compras Licitações e Contratos

Tel (68) 99978-8730

De: Rodolfo Quiroga Elias

Enviado: quinta-feira, 18 de novembro de 2021 15:59

Para: Bruna Silva Brasil; somi; cie

Cc: slc; pregoeiro

Assunto: Re: ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º26/2021

Bruna,

O Fator de potencia solicitado do edital não é alto. Por esse motivo não vejo a possibilidade de baixar mais ainda. Quanto a sinalização por led acredito que limita a leitura das informações em comparação por display LCD.

Rodolfo Quiroga

Arquiteto - Seção de Obras e Manutenção dos Imóveis

De: Bruna Silva Brasil

Enviado: quinta-feira, 18 de novembro de 2021 05:32

Para: somi; cie

Cc: slc; pregoeiro

Assunto: Enc: ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º26/2021

Prezados, bom dia!

Encaminho e-mail com solicitação referente a aquisição de equipamento No-break - Edital n.º 26/2021. Processo SEI n.º 0001968-56.2017.6.24.8000

Prazo para resposta: 19/11/2021.

Atenciosamente,

Bruna Brasil

Tribunal Regional Eleitoral do Acre - TRE/AC

Seção de Compras Licitações e Contratos

Tel (68) 99978-8730

De: Amanda Aparecida Pajau Pimentel <apimentel@engetron.com.br>

Enviado: quarta-feira, 17 de novembro de 2021 11:46

Para: pregoeiro

Cc: slc

Assunto: ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º26/2021

AO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

A ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.267.632/0001-44, estabelecida na Avenida Sócrates Mariani Bittencourt, 1099 Bairro Cinco, Contagem, Minas Gerais, fabricante de No-Breaks Inteligentes e presente no mercado há 40 anos atendendo o seguimento de energia elétrica de alta confiabilidade, e no intuito de contribuir para o êxito deste certame, vem à honrosa presença de V. Exa., solicitar esclarecimentos conforme abaixo:

Item 03:

Referente ao fator de potência de saída:

De acordo com o termo de referência, foi requisitado equipamento com fator de potência de entrada de 0,85. Solicitamos que sejam aceitas soluções com fator de potência inferior, de 0,80, respeitando a carga descrita em documento.

Item 04:**Referente ao fator de potência de saída:**

De acordo com o termo de referência, foi requisitado equipamento com fator de potência de entrada de 0,75. Solicitamos que sejam aceitas soluções com fator de potência inferior, de 0,70, respeitando a carga descrita em documento.

Referente à display LCD:

Segundo termo de referência foi solicitado equipamento com display LCD. Solicitamos que sejam aceitas soluções com sinalizações visuais por LED

Desde já agradeço!

Atenciosamente,

Amanda Pajaú Pimentel

Analista de Licitações

apimentel@engetron.com.br

Telefone: 31 3359-5889 / Geral: +55 31 3359-5800

Av. Sócrates Mariani Bittencourt, 1099 | Bairro Cinco – Contagem - MG



Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o meio ambiente. Imprima somente o estritamente necessário.

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o meio ambiente. Imprima somente o estritamente necessário.

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o meio ambiente. Imprima somente o estritamente necessário.

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o meio ambiente. Imprima somente o estritamente necessário.